



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00271/20

Серия **RU** № **0177889****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия», место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Россия, город Москва, Проспект Нахимовский, дом 31, корпус 2; место осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, улица Шенюгина, дом 4; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04, внесен в реестр аккредитованных лиц 16.07.2015; телефон: +7 (499) 259-66-65; адреса электронной почты: s.v.dobryanskyi@gostinfo.ru, 203-17@gost.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская область, город Пролетарск, улица Транспортная, дом 2-в/1; ОГРН: 1056128006417, телефон: +7(86374) 9-77-44, факс: +7(86374) 9-97-56, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская область, город Пролетарск, улица Транспортная, дом 2-в/1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели и провода универсальные, установочные, с медными жилами для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно - для проводов и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц - для кабелей (марки согласно приложению на трех листах бланки №№ 0677134, 0677135, 0677136), изготавливаемые по ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний от 31.01.2020 №№ 09-2020-тртс-ДК, 10-2020-тртс-ДК, 11-2020-тртс-ДК, 12-2020-тртс-ДК, 13-2020-тртс-ДК, от 03.02.2020 № 15-2020-тртс-ДК испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью НПП «Спецкабель» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE73), от 20.01.2020 № К-3/01-2020 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ» (аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24), акта о результатах анализа состояния производства от 17.12.2019, оформленного органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АЯ04).
Схема сертификации – 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы проводов и кабелей – 20 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.02.2020

ПО 04.02.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Добрянский Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

Грибова Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00271/20

Серия **RU** № **0677134**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели и провода универсальные, установочные, с медными жилами для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно - для проводов, количеством жил 1; 2; 3 сечением 0,5- 400 мм² и на номинальное переменное напряжение до 300/500 В частотой до 400 Гц - для кабелей, количеством жил 2; 3; 4; 5 сечением 0,75-50 мм² ; - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов, марок: КУИН-ПуВ, КУИН-ПуГВ, КУИН-ПуВВ, КУИН-ПуГВВ, КУИН-КуВВ, КУИН-КуГВВ Класс пожарной опасности О1.3.2.5.4; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУИН-ПуВВнг(В), КУИН-ПуГВВнг(В) Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4; - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУИН-КуВВнг(А), КУИН-КуГВВнг(А) Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности, марок: КУИН-ПуВнг(В)-LS, КУИН-ПуГВнг(В)-LS, КУИН-ПуВВнг(В)-LS, КУИН-ПуГВВнг(В)-LS Класс пожарной опасности П2.8.2.2.2; - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности, марок: КУИН-КуВВнг(А)-LS, КУИН-КуГВВнг(А)-LS Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КУИН-ПуПнг(А)-HF, КУИН-ПуГПнг(А)-HF, КУИН-ПуППнг(А)-HF, КУИН-ПуГППнг(А)-HF, КУИН-КуППнг(А)-HF, КУИН-КуГППнг(А)-HF Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; - с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, марок: КУИН-ПуТнг(В), КУИН-ПуГТнг(В), КУИН-ПуТТнг(В), КУИН-ПуГТТнг(В) Класс пожарной опасности П2.8.2.5.4; термопластичных эластомеров, марок:	ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Добрянский Сергей Владимирович

М.П.

Грибова Елена Евгеньевна

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00271/20

Серия **RU** № **0677135**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	КУИН-КуТТнг(А), КУИН-КуГТТнг(А) Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-ПуВнг(В)-LSLTx, КУИН-ПуГВнг(В)-LSLTx, КУИН-ПуВВнг(В)-LSLTx, КУИН-ПуГВВнг(В)-LSLTx Класс пожарной опасности П2.8.2.1.2; - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-КуВВнг(А)-LSLTx, КУИН-КуГВВнг(А)-LSLTx Класс пожарной опасности П16.8.2.1.2; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, марок: КУИН-ГлуВнг(В)-FRLS, КУИН-ПуГВнг(В)-FRLS, КУИН-ПуВВнг(В)-FRLS, КУИН-ПуГВВнг(В)-FRLS Класс пожарной опасности П2.4.2.2.2; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, марок: КУИН-КуВВнг(А)-FRLS, КУИН-КуГВВнг(А)-FRLS Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КУИН-ПуПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуППнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГППнг(А)-FRHF Класс пожарной опасности П16.4.1.2.1; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КУИН-КуППнг(А)-FRHF, КУИН-КуГППнг(А)-FRHF Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, марок: КУИН-ПуТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТнг(В)-FR, КУИН-ПуТТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТТнг(В)-FR Класс пожарной опасности П2.4.2.5.4 - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, марок: КУИН-КуТТнг(А)-FR, КУИН-КуГТТнг(А)-FR Класс пожарной опасности П16.1.2.5.4; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-ПуВнг(В)-FRLSLTx, КУИН-ПуГВнг(В)-FRLSLTx, КУИН-ПуВВнг(В)-FRLSLTx, КУИН-ПуГВВнг(В)-FRLSLTx Класс пожарной опасности П2.4.2.1.2;	ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Добрянский Сергей Владимирович

М.П.

Грибова Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЯ04.B.00271/20

Серия **RU** № **0677136**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 9108	- огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-КуВВнг(A)-FRLSLTx, КУИН-КуГВВнг(A)-FRLSLTx Класс пожарной опасности П1б.1.2.1.2 Примечания: - в кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после сечения жилы добавляется буква «(N)»; - в обозначении марок проводов и кабелей, имеющих жилу заземления (зелено-желтого цвета), после сечения добавляются буквы «(PE)»; - в проводах и кабелях с медными лужеными жилами после сечения добавляется буква «л»; - в проводах и кабелях с общим экраном после обозначения материала изоляции добавляются буквы: «Э»-для алюмополимерного экрана; «Эм»-для экрана в виде оплетки из медных проволок; «Эл»-для экрана в виде оплетки из медных луженых проволок; - в бронированных проводах и кабелях перед обозначением материала оболочки добавляется буква «К»; - в проводах и кабелях с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров повышенной теплостойкости к обозначению марки через дефис добавляется буква «Т»; - в проводах и кабелях холодостойкого исполнения, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ»; - в проводах и кабелях с водоблокирующим элементом к обозначению марки добавляется индекс «в»; - в проводах и кабелях, стойких к воздействию солнечного света, к обозначению марки добавляется индекс «УФ»; - в проводах и кабелях стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки добавляется индекс «-М»	ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Добрянский Сергей Владимирович

М.П.

Грибова Елена Евгеньевна

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)